

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением
 физики, математики, русского языка и литературы»
 624760, Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул. Энгельса д. 87 корп2, тел. (34345) 5-59-00
 E-mail: vs_school2@mail.ru
 ОКПО 55160357, ОГРН 1026600784902, ИНН/КПП 6607008202 / 662301001

Исх № 334 от 11.10.2019 года

Отделение надзорной деятельности
 и профилактической работы
 Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда
 Свердловской области
 Главному государственному инспектору
 Г.А.Бугаеву

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО.

Администрация Школы № 2 сообщает, что согласно Предписанию № 45/1/23 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, выданного образовательной организацией 25.10.2018 года по результатам плановой проверки, проведенной в период с 11 по 25 октября 2018 года, выполнены все мероприятия:


Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности, установленный Предписанием	Отметка о выполнении. Наименование подтверждающего документа
1. Восстановить двери, предусмотренные проектной документацией на 1 этаже п.23 д) ППР в РФ	01.11.2019	Двери установлены. Акт о приемке выполненных работ от 22.08.2019 года
2. Двери склада на 1 этаже (2шт.) и костюмерной в актовом зале выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не мене E1 30 (0,6ч.) ч.1ст.88 № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Тех.регламент о требованиях ПБ»	01.11.2019	Двери установлены. Акт о приемке выполненных работ от 21.06.2019 года Акт о приемке выполненных работ от 22.08.2019 года
3. Покрытие полов в актовом зале выполнить классом опасности не ниже чем КМ2. № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Тех.регламент о требованиях ПБ» ст.134 ч.1, 6 табл.29	01.11.2019	Мероприятие выполнено. Акт о приемке выполненных работ от 22.08.2019 года
4. Покрытия полов на путях эвакуации 1 этажа (коридор у кабинета психолога) выполнить классом опасности не ниже чем КМ2. (Г1В1ДЗТ2РП1) №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Тех.регламент о требованиях ПБ» ст.134 ч.1, ч.6.	01.11.2019	Мероприятие выполнено. Акт о приемке выполненных работ от 23.05.2019 года

Акты выполненных работ прилагаются.

Приложения:

1. Акт о приемке выполненных работ от 22.08.2019 года (установка противопожарных дверей)
2. Акт о приемке выполненных работ от 21.06.2019 года (ремонт полов в коридоре первого этажа)
3. Акт о приемке выполненных работ от 22.08.2019 года (установка противоподымных дверей)
4. Акт о приемке выполненных работ от 22.08.2019 года (установка противопожарной двери и замена дверного блока /актовый зал/)
5. Акт о приемке выполненных работ от 23.05.2019 года (ремонт полов в актовом зале)

Директор школы:



Р.Ф.Калиенко

