

Муниципальное автономное
 общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 2
 с углублённым изучением физики,
 математики, русского языка и литературы»
 (Школа № 2)
 624760, г.Верхняя Салда, ул. Энгельса д. 87 корп.2,
 Тел. (34345) 5-59-00
 E-mail: vs_school2@mail.ru
 ОКПО 55160357, ОГРН 1026600784902
 ИНН/КПП 6607008202 / 662301001
 от 02.06.2022 года № 147

Отделение надзорной деятельности и
 профилактической работы Верхнесалдинского ГО,
 ГО Нижняя Салда УНД и ПР
 Главного управления МЧС России
 по Свердловской области
 Бугаеву Г.А.

ОТЧЁТ
 об исполнении предписания

Уважаемый Георгий Антонович!


Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением физики, математики, русского языка и литературы», сообщает, что по предписанию № 4/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 28.01.2022 по результатам проведенной проверки выполнены следующие мероприятия:

Нарушения, выявленные в ходе проверки	Информация об исполнении
2. Нарушение п. 55 ППР в РФ - не исключен перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с ручного пуска на автоматический.	Нарушение устранено путем перевода средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с ручного пуска на автоматический 20.05.2022. Прилагается фототаблица № 1, акт проверки работоспособности технических средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты в территориальное подразделение противопожарной службы от 20.05.2022.
3. Нарушение п. 35 в) ППР в РФ - об эксплуатации светильника в подвальном помещении со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.	Нарушение устранено путем установления колпака на светильник. Прилагается фототаблица № 2.
4. Нарушение п. 35 и) ППР в РФ об эксплуатации оставленного без присмотра в кабинете химии бытового электроприбора, включенного в	Нарушение устранено в рамках проведения с педагогами инструктажа о мерах пожарной безопасности в здании и помещениях муниципального

Валерий Николаевич ОМЧ № 147 Бугаев Г.А.

электрическую сеть, находящегося в режиме ожидания.	автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением физики, математики, русского языка и литературы" и на прилегающих к ним территориях 22.03.2022.
---	--

Директор Школы № 2



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575789

Владелец Калиенко Рената Фёдоровна

Действителен с 22.02.2022 по 22.02.2023