

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области, г. Екатеринбург ул.К.Либкнехта 8-а

(наименование территориального органа МЧС России)

Тел. 217-44-09, 371-10-08. Факс 8 (343) 371-65-53 gu-mchs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда Свердловской области,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. В-Салда ул. Парковая 4 Тел. 8 (34345) 5-00-90, tond-V.Salda@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 45/1/23

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением физики, математики, русского
языка и литературы» (Школа № 2)

имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Верхнесалдинского ГО, ГО
Нижняя Салда по пожарному надзору Бугаева Георгия Антоновича

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в
период с 10 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. "11" октября 2018 г.; с 09 ч 00 мин. до 12 ч 00 мин. "25"
октября 2018 г.; проведена проверка инспектором ОНДиПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя
Салда капитаном внутренней службы Койновой Натальей Николаевной, дознавателем ОНДиПР
Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда лейтенантом внутренней службы Кольцыным Данилом
Андреевичем Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением физики, математики, русского
языка и литературы» г. Верхняя Салда, ул. Энгельса 87/2

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Калиенко Р. Ф.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнени е)
1	2	3	4	5
1	На дверях электрощитовой, архива выполнить обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона	п. 20 ППР в РФ: Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной	01.02.2019	

	безопасности". п. 20 ППР в РФ		
2	В складе светильники оборудовать колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. п. 42 в) ППР в РФ.	п. 42 в) ППР в РФ. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	01.02.2019
3	Восстановить двери, предусмотренные проектной документацией на 1 этаже п.23 д) ППР в РФ	п.23 д) ППР в РФ На объектах запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	01.11.2019
4	Запретить эксплуатацию оставленных без присмотра включенных в электрическую сеть электроприборов п. 42 е) ППР в РФ.	п. 42 е) ППР в РФ: Запрещается: е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;	01.02.2019
5	Двери склада на 1 этаже (2 шт) и костюмерной в актовом зале выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30 (0,6 ч.) ч.1ст. 88 № 123-ФЗ от 22.07.08г «Тех. регламент о требованиях ПБ»	Ст. 88 ч. 1 № 123-ФЗ от 22.07.2008 Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.	01.11.2019
6	Покрытия полов актовом зале выполнить классом опасности не ниже чем КМ2. № 123-ФЗ от 22.07.08г «Тех. регламент о требованиях ПБ» ст.134 ч. 1, 6, табл. 29	№ 123-ФЗ от 22.07.08г «Тех. регламент о требованиях ПБ» ст.134 ч.1, ч.6. 1. Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в <u>таблицах 28 и 29</u> приложения к настоящему Федеральному закону. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)	01.11.2019

7	Покрытия полов на путях эвакуации 1 этажа (коридор у кабинета психолога) выполнить классом опасности не ниже чем КМ2 (Г1В1ДЗТ2РП1) № 123-ФЗ от 22.07.08г «Тех. регламент о требованиях ПБ» ст.134 ч.1, ч.6.	№ 123-ФЗ от 22.07.08г «Тех. регламент о требованиях ПБ» ст.134 ч.1, ч.6. 1. Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в <u>таблицах 28 и 29</u> приложения к настоящему Федеральному закону. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)	01.11.2019	
8	Запретить загромождение путей эвакуации различными предметами п. 36 б) ППР в РФ	п. 42 е) ППР в РФ: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов	01.02.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
 руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
 руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 собственники имущества;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане;
 Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

гос. инспектор по пожарному надзору Койнова Н. Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


гос. инспектор по пожарному надзору Кольцын Д. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» октября 2018 г.


Предписание для исполнения получил:


 (подпись)


 (должность, фамилия, инициалы)




 (подпись)


 (подпись)

М.Л.П.*